



**Bezugsjahr: 2021**

**Veröffentlichungen nach StromNZV**

*Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| §17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast   | 18.898 kW           |
|               | Lastverlauf  | s. Anlage           |
| §17 (2) Nr. 2 | Netzverluste   | s. Strukturmerkmale |
| §17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden                                  | 4.576 kW            |
|               | Summenlast der Netzverluste  | 303 kW              |
| §17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden                            | 4.576 kW            |
| §17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene                               | 17.750 kW           |
|               | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene  | 84.780.841 kWh      |
| §17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen Mittelspannung   | 1.844.499 kWh       |
|               | Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS  | 0 kWh               |
|               | Summe aller Einspeisungen Niederspannung   | 7.826.818 kWh       |
|               | Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen                                   | s. Anlage           |
| §17 (2) Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie   |                     |
|               | Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale |                     |

*Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)*

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.