



Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	64,5	223,5	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			41.135	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		70.205.490	25.312.967	28.315.735	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		91	91	8127	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			12.937	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,30	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			31,00	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,48%	0,54%	1,34%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	338.980	135.801	379.777	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			854.558	kWh
	Kosten der Verlustenergie			244.403,59	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			28,60	Ct/kWh