



Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	62,6	220,7	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			39.790	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		72.923.331	26.815.744	30.321.279	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		87	89	8085	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			12.937	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,30	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			31,00	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,57%	0,63%	1,58%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	415.437	169.741	479.826	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.065.004	kWh
	Kosten der Verlustenergie			71.057,04	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			6,67	Ct/kWh