



Bezugsjahr: 2021

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	62,8	219,7	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			39.160	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		86.088.771	29.000.815	31.015.172	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		86	88	8112	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			12.937	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			9,30	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			31,00	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,62%	0,69%	1,73%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	536.569	200.838	536.971	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.274.379	kWh
	Kosten der Verlustenergie			60.341,84	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			4,74	Ct/kWh